

質 問 回 答 書

平成30年5月2日

1. 入札締切日 平成30年5月16日
2. 工事番号 教建経第17号
3. 工事名 越路小学校校舎等大規模改造工事
4. 工事場所 長岡市浦 地内
5. 質問事項 (具体的に記入すること)

質問No.	図面No.	質 疑 事 項	回 答
1	—	共通仮設の仮囲い仕様が図面に記載されていません。指示願います。	成形鋼板 H=2.0m としております。

(工事担当課：教育施設課)