

質問回答書

平成30年6月14日

1. 入札締切日 平成30年6月19日
2. 工事番号 住建工第2号
3. 工事名 昭和団地2号棟大規模改修電気設備工事
4. 工事場所 長岡市昭和2丁目 地内

5. 質問事項 (具体的に記入すること)

質問No.	図面No.	質疑事項	回答
1	07-23	電話引込移設工事 NTT 東日本依頼工事 1 工事 参考見積と内訳明細書にありますが、自社にて問い合わせした業者は長岡市に見積りを提出しているので工事業者には見積りを出すことはできないことと、見積りがほしいのであれば長岡市に問い合わせするようにと回答がありました。 これでは積算できないので、参考見積りをとった業者及び担当者の連絡先を教えてください	見積先については公表しておりません。
2	02-23	東北電力柱移設工事 東北電力依頼工事 1 工事 参考見積と内訳明細書にありますが、東北電力に見積り依頼をしたところ、長岡市に見積りを提出しているので工事業者には見積りを出すことはできないことと、見積りがほしいのであれば長岡市に問い合わせするようにと回答がありました。 これでは積算できないので、参考見積りをとった業者及び担当者の連絡先を教えてください	見積先については公表しておりません。
3	02-03	高低圧配電線防護工事の防護範囲を具体的に何mか教えてください	18mで積算しています。

(工事担当課：住宅施設課)