

質 問 回 答 書

平成 30 年 6 月 21 日

1. 入札締切日 平成 30 年 6 月 26 日
2. 工事番号 公道建産第 5 号
3. 工事名 長岡北スマート流通産業団地基盤整備 工事
4. 工事場所 長岡市 蓮瀉町 地内

5. 質 問 事 項 (具体的に記入すること)

質問No.	図面No.	質 疑 事 項	回 答
1	—	敷鉄板の仮設工平面図の公開をお願いします。	公開していません。 敷鉄板の仮設計画については、貴社において検討を行ってください。
2	—	施工第 0-0013 号内訳表 について、敷鉄板の規格が 25×1524×6096 となっておりますが、数量計算書及び単価根拠一覧表では 22×1524×6096 となっております。どちらを使用していますか。	施工第 0-0013 号内訳表に誤って敷鉄板の規格を 25×1524×6096 と記載してありますが、単価は 22×1524×6096 を使用しています。

(工事担当課： 道路建設 課)