

質 問 回 答 書

平成30年6月29日

1. 入札締切日 平成30年7月5日
2. 工事番号 公下補西経第2号
3. 工事名 公共下水道（雨水管渠）工事
4. 工事場所 長岡市蓮瀉町 地内

5. 質 問 事 項（具体的に記入してください）

質問No.	図面No.	質 疑 事 項	回 答
1	—	単価根拠一覧表—強化プラスチック複合管φ900 直管 2種及び強化プラスチック複合管φ1000 直管 2種の規格はJISA5350・日本下水道協会規格JSWAS-K2のどちらでしょうか。	日本下水道協会規格 JSWAS-K2 を採用しております。

（工事担当課：下水道課）