

質 問 回 答 書 ②

平成 30 年 6 月 29 日

1. 入札締切日 平成 30 年 7 月 5 日
2. 工 事 番 号 公下補西経第 2 号
3. 工 事 名 公共下水道（雨水管渠）工事
4. 工 事 場 所 長岡市 蓮潟町 地内

5. 質 問 事 項（具体的に記入すること）

質問No.	施工No.	質 疑 事 項	回 答
1		交通誘導員 B は交代要員無しですか有ですか。	交代要員無しです。
2		仮設工について、鉄板の不稼働率は県積算基準によるものでしょうか。	不稼働率は 1.3 で積算しております。
3		強化プラスチック複合管の規格は JIS A 5350 と JSWAS-K2 2000 どちらを採用されているのでしょうか。	日本下水道協会規格 JSWAS-K2 を採用しております。

（担当課： 下水道 課）