

# 質 問 回 答 書

平成30年7月9日

1. 入札締切日 平成30年 7月18日
2. 工事番号 住建工第3号
3. 工事名 上の原団地2号棟耐震・外壁等改修建築工事
4. 工事場所 長岡市 上の原町 地内

## 5. 質 問 事 項 (具体的に記入してください)

質問No.	図面No.	質 疑 事 項	回 答
1	—	図面、A-08の仮設計画図の仮門、仮囲いの種類を御指示願います。	以下の仕様としております。 仮門：クロスゲート W=3.0m H=1.8m 仮囲い：成形鋼板 H=2.0m

(工事担当課： 住宅施設課)