

# 質問回答書

平成30年7月13日

1. 入札締切日 平成30年 7月20日
2. 工事番号 公下補西経第8号
3. 工事名 公共下水道（雨水管渠）工事
4. 工事場所 長岡市蓮瀉町ほか 地内

## 5. 質問事項（具体的に記入してください）

質問No.	図面No.	質疑事項	回答
1	—	単価根拠一覧表—下水道用強化プラスチック複合管φ1000 直管 2種の規格は JISA5350・日本下水道協会規格 JSWAS-K2 のどちらでしょうか。	日本下水道協会規格 JSWAS-K2 を採用しております。

（工事担当課：下水道課）