

質 問 回 答 書

平成30年7月10日

- 1. 入札締切日 平成30年7月20日
- 2. 工事番号 30活建第4号
- 3. 工事名 橋りょう下部工事
- 4. 工事場所 長岡市喜多町 地内

5. 質 問 事 項 (具体的に記入すること)

質問No.	図面No.	質 疑 事 項	回 答
1	—	本工事に於ける、工事用道路工、土留・仮締切工、仮水路工の図面の提示をお願いします。	土留・仮締切工について鋼矢板の配置図面を追加します。その他の仮設については、貴社が必要と考える配置計画に基づき積算してください。

(工事担当課：道路建設課)