

# 質 問 回 答 書

平成30年8月22日

1. 入札締切日 平成30年8月28日
2. 工事番号 建浄第4号
3. 工事名 妙見浄水場沈でん池汚泥掻寄機更新工事
4. 工事場所 長岡市妙見町地内

## 5. 質 問 事 項 (具体的に記入してください)

質問No.	図面No.	質 疑 事 項	回 答
1	—	汚泥掻寄機の据付工事において、2系沈でん池2池を同時に停止して施工することは、可能と考えて宜しいでしょうか。	施設の運用上、1池ずつ停止期間をずらしての施工を考えています。
2	—	汚泥掻寄機の据付工事において、遮光板の撤去・復旧、池内の清掃は本工事と考えて宜しいでしょうか。	遮光板の撤去・復旧は考慮しておりません。 池内の清掃に関しては施設管理者にて行います。
3	M003	汚泥掻寄機の水中部ホイール、制御ユニットが傾斜板に干渉した場合は、協議の上、別途での改造と考えて宜しいでしょうか。	受注者と協議いたします。
4	—	別途関連工事について、施工時期等を御教示ください。	施工時期に関しては、別途関連工事受注者と協議いたします。
5	—	施工条件総括表中、I工程関係において浄水作業により作業制限ありとありますが作業制限の内容と期間をご教示ください。	運用中の施設であり、沈でん池の停止期間が限られるため、沈でん池内の作業に関して制限があります。停止期間に関しては施設管理者および受注者と協議いたします。

(工事担当課：工務課)