

質問回答書

平成 30 年 8 月 20 日

1. 入札締切日 平成 30 年 8 月 27 日
2. 工事番号 消第 2 号
3. 工事名 中之島出張所新築電気設備工事
4. 工事場所 長岡市中之島 地内

5. 質問事項 (具体的に記入すること)

質問No.	図面No.	質疑事項	回答
1	—	本工事の工期は、何日で積算しているのか教えてください	220 日程度です。
2	E-05	移設する発電機はどこから移設するのでしょうか教えてください。発電機を固定する固定金物も支給品と考えて宜しいでしょうか	現在中之島出張所より移設します。固定金物については、契約後に E-01 図の発電機仕様を基に移設場所に適合した固定方法を協議の上決定します。
3	E-05 E-11	接地工事で積算時の接地材料内訳及び接地抵抗値を教えてください	接地材料内訳は、公表しておりません。接地抵抗値は、内線規程等電気設備工事関連法令に準じます。
4	E-09	電話主装置、電話機で移設及び支給品の仕様詳細、メーカーを教えてください	E-01 図のとおり、電話設備等の移設及び試験調整については、保守管理者に施工を依頼することになっております。

(工事担当課：住宅施設課)