

質 問 回 答 書

平成30年 8月24日

1. 入札締切日 平成30年 8月29日
2. 工事番号 栃簡建浄第2号
3. 工事名 栃尾地域簡易水道遠方監視設備設置工事
4. 工事場所 長岡市一之貝ほか 地内
5. 質問事項 (具体的に記入してください)

質問No.	図面No.	質 疑 事 項	回 答
1	—	<p>各機場で既設機能増設が必要なため以下の情報をお教え願います。</p> <p>1) 機能増設対象盤の製造業者名。</p> <p>2) 機能増設対象シーケンサのメーカー名と形式、及びプログラムの開示可否。</p> <p>3) 既設テレメータ装置のメーカー名と形式。(本工事で撤去)</p>	<p>1) について</p> <ul style="list-style-type: none"> ・一之貝浄水所 大和電機産業(株) ・まんさく浄水所 水道機工(株) ・新山浄水所 (株)オーヤラックス ・西中野俣浄水所 (株)日立製作所 ・繁窪浄水所 (株)日立製作所 ・入東浄水所 水道機工(株) ・明道浄水所 水道機工(株) ・山葵谷浄水所 水道機工(株) <p>2) について</p> <ul style="list-style-type: none"> ・メーカー名：三菱電機(株) ・プログラムの開示可否：開示不可 ・形式 入東浄水所以外：QJ 入東浄水所 : MELSEC-AnS <p>3) について</p> <ul style="list-style-type: none"> ・西中野俣浄水所 メーカー名：(株)日立製作所 形式：DDW-1000 ・繁窪浄水所 メーカー名：(株)日立製作所 形式：DDW-1000 ・明道浄水所 メーカー名：横河電子機器 形式：TL500-BS1
2	—	<p>上記について開示が難しい場合、現地調査をさせて頂くことは可能でしょうか。</p>	<p>事前連絡いただき日時の調整後、現地調査は可能です。</p>
3	—	<p>契約後の詳細検討の結果、新設伝送装置が既設盤に組み込み不可となった場合、新設壁掛盤を設けて良いですか。</p>	<p>受注後、協議により決定します。</p>

4	—	<p>既設盤・機器とのインターフェースがうまく取れない場合、次の取り扱いとして良いですか。</p> <p>1) 既設盤を新設盤に置き換え。</p> <p>2) 同軸ケーブルをLANケーブルなど他通信ケーブルへの置き換え。</p> <p>又は通信接続からP I / O接続への置き換え。</p>	<p>受注後、協議により決定します。</p>
---	---	--	------------------------

(工事担当課：工務課)