

質問回答書

平成30年8月23日

1. 入札締切日 平成30年 8月29日
2. 工事番号 建施 第7号
3. 工事名 大島ポンプ場次亜注入機械設備更新 工事
4. 工事場所 長岡市緑町1丁目 地内

5. 質問事項(具体的に記入してください)

質問No.	図面No.	質疑事項	回答
1	—	第4号明細書、一般労務費の撤去の歩掛算出根拠となる重量をご教示願います。	図面M-04の表に記載されているとおりです。
2	—	設備更新を行うにあたり、工事期間中は次亜の供給ができなくなりますが、仮設工事を行わず、工事期間中は次亜の供給を停止すると考えてよろしいでしょうか。	既設を順次更新していく事により、次亜の供給を停止せずに施工できると考えております。

(工事担当課:工務課)