

質 問 回 答 書

平成 30 年 10 月 18 日

1. 入札締切日 平成 30 年 10 月 24 日
2. 工 事 番 号 公下補西経第 15 号
3. 工 事 名 公共下水道（調整池）工事
4. 工 事 場 所 長岡市巻島町ほか 地内

5. 質 問 事 項（具体的に記入してください）

質問No.	図面No.	質 疑 事 項	回 答
1	—	単価根拠一覧表—強化プラスチック複合管 φ1350 外圧 2 種の規格は日本下水道協会規格 JSWAS-K2 でよろしいですか。	そのとおりです。
2	—	施工第 0-0044 号内訳表 除雪費の労務単価には冬期補正がかかっていますか。	冬期補正なしの労務単価を使用すべきところ、誤って冬期補正を行っています。積算は冬期補正を行ってください。
3	—	交通誘導警備員 B には冬期補正がかかっていますか。	かかっています。

（工事担当課：下水道課）