

質 問 回 答 書 ②

平成 31 年 2 月 8 日

1. 入札締切日 平成 31 年 2 月 19 日
2. 工事番号 30 活建第 23 号
3. 工事名 道路新設 工事
4. 工事場所 長岡市 越路中沢 地内

5. 質 問 事 項 (具体的に記入してください)

| 質問No. | 図面No. | 質 疑 事 項 | 回 答 |
|-------|-------|---|--|
| 1 | — | 施工第 16 号表 バックホウ混合 (セメント系固化材) について 内訳表、バックホウ混合 (施工費) 盛土材 安定処理の明細表 (項目・数量・規格ほか) を提示お願いします。 | 内訳表は公表していません。バックホウ の規格は山積 0.45m ³ を使用しています |
| 2 | — | 施工第 39 号内訳表 コルゲートパイプに ついて コルゲートパイプの規格は亜鉛メッキ仕 上げ又は亜鉛メッキなし (黒皮) どちらで しょうか。 | 亜鉛メッキ仕上げを使用しています |

(工事担当課：道路建設課)