

質 問 回 答 書

平成31年2月28日

1. 入札締切日 平成31年3月5日
2. 工事番号 道建観駅第3号
3. 工事名 道の駅ながおか花火館（仮称）外構整備工事
4. 工事場所 長岡市喜多町 地内

5. 質 問 事 項（具体的に記入してください）

質問No.	図面No.	質 疑 事 項	回 答
1	—	施工 第 0-0056 号内訳表では仮設材賃料の減額補正はされていますか。	敷鉄板賃料の減額補正はしていません。施工内訳書のとおり、敷鉄板必要日数×1枚当たり敷鉄板賃料（180日以内）で計算しています。
2	—	施工 第 0-0027 号内訳表の樹脂アンカーピンの規格を教えてください。	樹脂アンカーピンの規格は、□20×300 mmです。

（工事担当課：道路建設課）