

質 問 回 答 書 ②

平成 31 年 3 月 13 日

1. 入札締切日 平成 31 年 3 月 18 日
2. 工 事 番 号 公下補西第 14 号
3. 工 事 名 公共下水道（調整池） 工事
4. 工 事 場 所 長岡市 巻島町ほか 地内
5. 質 問 事 項（具体的に記入すること）

質問No.	図面No.	質 疑 事 項	回 答
1	—	施工内訳第 0-0044 号による、砂 改良土 A と記述になっています。最大粒径 20mm 以下でよいでしょうか教示願います。	最大粒径 20mm 以下です。
2	—	施工内訳第 48 号ボックスカルバートの製品単価について、PC ボックスカルバート土被り 0.2～0.3m の 2 誌平均でよろしいですか教示願います。	施工 第 0-0048 号内訳表のボックスカルバート（材料）は無代です。ボックスカルバート（材料）については、施工第 0-0049 号内訳表で計上しています。 なお、施工 第 0-0049 号内訳表のボックスカルバートの製品単価は 2 誌平均を採用しています。
3	—	施工内訳第 0-0049 号における PC 鋼棒 B 種 1 号径 13.L=940 について、1～3m 2 誌平均単価（小数点以下切捨て）でよろしいですか。設計書が本単位ですが、2 誌が kg のため単価の算出方法を教示願います。又端数処理についても、教示願います。	建設物価の PC 鋼棒 B 種 1 号の 1～3m の単価を採用しています。 1 本当り単価は $0.94m \times 1.04kg/m \times$ 単価で算出し、有効数字 3 桁とし、4 桁目を切り捨てています。

（工事担当課：下水道課）