

質問回答書

令和元年5月14日

1. 入札締切日 令和元年5月24日
2. 工事番号 公道建産第2号
3. 工事名 長岡北スマート流通産業団地基盤整備工事
4. 工事場所 長岡市 蓮瀉町 地内

5. 質問事項(具体的に記入すること)

質問No.	図面No.	質疑事項	回答
1	—	施工第 0-0008・0009 号表で計上されているプレキャスト擁壁は、県単コードの TR2773(0008号表)・TR2774(0009号表)でしょうか？ それとも、国土交通大臣認定品 上載荷重 $q=10\text{KN/m}^2$ の 宅認 $q=10\text{KN/m}^2$ 2000 型及び 2500 型でしょうか？ ご教示下さい。	県単コードです。
2		施工第 0-0024・0025 号表に於いて、製品長 12m 以内、運搬距離(片道)10km 以内の条件でよろしいか？ ご教示下さい。	数量計算表のとおりです。

(工事担当課：道路建設課)