

# 質問回答書

令和元年6月19日

1. 入札締切日 令和元年 6月24日
2. 工事番号 協働工第2号
3. 工事名 上川西コミュニティセンター建設電気設備工事
4. 工事場所 長岡市 巻島町 地内

## 5. 質問事項 (具体的に記入してください)

質問No.	図面No.	質疑事項	回答
1	E-12	12Lのリモコンスイッチについてですが、エイトフリータイプの器具の組み合わせをご教示ください。4回路×3連か、8回路+4回路の2連になりますでしょうか。	4回路×3連を想定しています。
2	E-12	上記質問No.1の12Lのリモコンスイッチの大ホールの防球ガードPについてですが、想定されている既製品はございますでしょうか。 既製品ではなく製作品の想定でしたら、見込まれている仕様の参考図面等をいただけないでしょうか。	参考型番「プラコーBSW-1333W」
3	E-12	24Lのリモコンスイッチについてですが、E-12図の特記の通りエイトフリータイプでよろしいでしょうか。内訳書の名称はリモコンスイッチではなく、リモコンセクタースイッチとなっていますが、8回路×3連という考えでよろしいでしょうか。	よろしいです。 4回路×6連を想定しています。
4	E-17 E-18	大ホールの埋込コンセントの防球ガードPについてですが、想定されている既製品はございますでしょうか。 既製品ではなく製作品の想定でしたら、見込まれている仕様の参考図面等をいただけないでしょうか。	参考型番「プラコーBSW-1131W」
5	E-21 E-24	情報用アウトレット (床上用：アップコーン型) についてですが、8極8心MJのCAT6用の該当品が一般的なメーカーでは存在しません。想定されている品物をご教示していただけないでしょうか。	参考型番「パナソニック NR3170」 (アップコーン型ではなくインナーコンセント型)

(工事担当課：都市整備部住宅施設課)