

質問回答書

令和元年 7 月 25 日

1. 入札締切日 令和元年 7 月 29 日
2. 工事番号 特処補小第 1 号
3. 工事名 小国浄化センター最終沈殿池機械設備更新工事
4. 工事場所 長岡市 小国町法坂 地内

5. 質問事項 (具体的に記入してください)

質問No.	図面No.	質疑事項	回答
1	—	更新される搔寄機及びスカムスキマーのそれぞれの重量についてご提示ねがえませんでしょうか。	機器の参考重量は下のとおりです。 搔寄機 : 1.79 t / 基 スカムスキマー : 0.80 t / 基
2	—	既設の搔寄機及びスカムスキマーのそれぞれの重量についてご提示ねがえませんでしょうか。また更新される機器重量となり撤去品重量が違うようですが撤去処分には今回更新機器以外のものも含まれるのでしょうか。	既設機器の撤去重量は下のとおりです。 搔寄機 : 9.00 t / 基 スカムスキマー : 0.68 t / 基 撤去処分に今回更新機器以外のものは含まれておりません。なお、既設と更新機器では材質の仕様が異なるため、重量差が生じております。

(工事担当課 : 下水道課)