

質問回答書

令和元年9月2日

1. 入札締切日 令和元年 9月 5日
2. 工事番号 1 公処補第3号
3. 工事名 長岡中央浄化センター最終沈殿池機械設備更新工事
4. 工事場所 長岡市寿3丁目 地内

5. 質問事項 (具体的に記入してください)

質問No.	図面No.	質疑事項	回答
1	—	今回の施工範囲において、防食塗装は施工されているでしょうか。防食塗装が施されている場合、防食塗装の種類をご教示願います。	防食塗装は施されておりません。
2	—	終沈汚泥掻寄機におけるチェーンの初期伸び調整はお客様でのご対応と考えてよろしいですか。請負者にて対応の場合、池の水抜きおよび清掃はお客様での対応と考えてよろしいですか。	初期伸び調整は発注者側で対応します。
3	—	最終沈殿池の止水及び水抜きはお客様の掌握範囲でしょうか。	池の切換え、水抜きは発注者側で対応します。

(工事担当課： 下水道 課)