

質問回答書

令和元年8月23日

1. 入札締切日 令和 元年 8月 30日
2. 工事番号 1公処補修 第 1 号
3. 工事名 栃尾下水処理センター汚泥濃縮機械設備更新 工事
4. 工事場所 長岡市巻淵4丁目 地内

5. 質問事項 (具体的に記入してください)

質問No.	図面No.	質疑事項	回答
1	—	汚泥濃縮機更新のための設備停止はどのくらいの期間可能でしょうか。	2ヶ月以内を想定しております。
2	—	設計書第5号明細書(複合工費)における無筋コンクリート(24N/mm ²)の規格について、単価根拠一覧表では24-12-40BBとなっていますが、数量計算表では18-8-40BBとなっています。24-12-40BBを採用して積算しますがよろしいでしょうか。	単価根拠一覧表のとおり24-12-40BBで積算しております。
3	—	工事期間中の既設天井クレーンの使用は可能でしょうか。	使用可能です。
4	—	更新期間中の施設仮設は必要となりますでしょうか。必要な場合どのような仮設を検討なされていますでしょうか。	更新期間中は直接脱水での対応を想定しており、仮設は想定しておりません。

(工事担当課：下水道 課)