

質問回答書 ②

令和元年8月26日

1. 入札締切日 令和 元年 8月 30日
2. 工事番号 1公処補修 第 1 号
3. 工事名 栃尾下水処理センター汚泥濃縮機械設備更新 工事
4. 工事場所 長岡市巻淵4丁目 地内

5. 質問事項 (具体的に記入してください)

質問No.	図面No.	質疑事項	回答
1	—	余剰汚泥と初沈汚泥どちらがメインで濃縮機に供給されますでしょうか。	余剰汚泥です。
2	—	余剰汚泥と初沈汚泥の混合生汚泥で運転、運用することもありますでしょうか。	混合汚泥での運転も想定しております。

(工事担当課：下水道 課)