

質問回答書

令和元年8月29日

1. 入札締切日 令和 元年 9月 3日
2. 工事番号 建浄第9号
3. 工事名 妙見浄水場濃縮槽機械設備設置工事
4. 工事場所 長岡市妙見町 地内

5. 質問事項 (具体的に記入してください)

質問No.	図面No.	質疑事項	回答
1	—	施工時期の制約は有りますでしょうか？	関連工事による施工時期の制約があります。
2	M001	濃縮槽近傍に搔寄機据付用重機は配置可能でしょうか？	配置可能です。
3	M003	濃縮槽池底コンクリートは工事範囲外でしょうか？	関連工事で施工します。
4	M005	汚泥引抜ポンプ、配管類搬入用の搬入口、吊上装置の有無及び場所について御教示願います。	排水ポンプ棟に搬入用扉及び地下への搬入用開口はありますが、吊上装置はありません。
5	M005	汚泥引抜ポンプ基礎部に着色はありませんが、ポンプ基礎は工事範囲外でしょうか？	ポンプ基礎は工事範囲外です。
6	M006	配管の仕上げ（塗装、被覆など）について御教示願います。	配管の仕上げは行いません。

(工事担当課：工務課)