

質問回答書 ④

令和元年9月10日

1. 入札締切日 令和元年9月13日
2. 工事番号 公道建産第9号
3. 工事名 長岡北スマート流通産業団地橋りょう撤去工事
4. 工事場所 長岡市福道町 地内

5. 質問事項 (具体的に記入してください)

質問No.	図面No.	質疑事項	回答
1	—	施工第 0-0012 号内訳表の取付孔さく孔について発動発電機[ガソリンエンジン駆動]2kVA はコードMMJ1510002と記載がありますが、損料の他に燃料費の計上が必要となります。内訳表には燃料費の記載がありません。12号内訳表の発動発電機は燃料費を含んだ単価となっていますでしょうか？また、橋梁撤去技術マニュアル第5回改訂版では(注)発動発電機は賃料とされています。賃料へ変更協議の対象となりますでしょうか？	12号内訳表の発動発電機は燃料費を含んでおらず、損料のみの単価となっています。賃料は受注後、監督員と協議してください。

(工事担当課：道路建設課)