

質 問 回 答 書

令和4年5月10日

- 1. 入札締切日 令和4年5月13日
- 2. 工事番号 4活建 第2号
- 3. 工事名 道路新設 工事
- 4. 工事場所 長岡市 蓮潟町 地内

5. 質 問 事 項 (具体的に記入してください)

質問No.	図面No.	質 疑 事 項	回 答
1	—	施工第 0-0018 号内訳表について、「側溝蓋 300×500 車道用」とありますが、単価根拠一覧表の「鋼製グレーチング 300 型嵩上げ 自由勾配側溝用 50cm 長 車道用 T-25」でないかと推察します。Gr 蓋の採用で正しいかご教示ください。	「鋼製グレーチング 300 型嵩上げ 自由勾配側溝用 50cm 長 車道用 T-25」で積算してください。

(工事担当課：道路建設課)