

質 問 回 答 書 ②

令和4年5月18日

1. 入札締切日 令和4年5月30日
2. 工事番号 教建経 第20号
3. 工事名 高等総合支援学校増築工事
4. 工事場所 長岡市大字日越地内

5. 質 問 事 項 (具体的に記入してください)

質問No.	図面No.	質 疑 事 項	回 答
1	—	内装工事の内訳に「LGS 防火間仕切壁 強化 PB15+15 両面 272 m ² 」とありますが、LGS 下地は金属工事で計上されているのでしょうか。(65型@450 181 m ² 及び 100型@450 189 m ² の中に防火間仕切り下地が含まれているのでしょうか。)それともLGS 下地を含んだ複合単価で見込めばよいのでしょうか。	LGS 下地を含んだ複合単価として計上しています。
2	—	内装工事の内訳に「耐火間仕切 強化 PB21+21+21 両面 10 m ² 」とありますが、片面扱いで3層張りでよいのでしょうか。	よろしいです。

(工事担当課：教育施設課)