

## 質問回答書 ③

令和4年5月23日

1. 入札締切日 令和4年5月30日
2. 工事番号 教建経第20号
3. 工事名 高等総合支援学校増築工事
4. 工事場所 長岡市 大字日越 地内

### 5. 質問事項 (具体的に記入してください)

| 質問No. | 図面No.               | 質疑事項   | 回答   |
|-------|---------------------|--|--|
| 1     | 特記仕様書(その2)一<br>意-02 | 15 左官工事 で押出成形セメント板の仕上げが防水形複層塗材 E になっておりますが、JIS 規格 6909 と 6021 のどちらになりますでしょうか。<br>耐候性 1 種はフッ素とシリコンのどちらになりますでしょうか。<br>防水形複層塗材 E と複層塗材 S i のどちらもゆず肌仕上げでよろしいでしょうか。 | <ul style="list-style-type: none"><li>・防水形複層塗材 E は JIS 規格 6021 とします。</li><li>・耐候性 1 種 (シリコン) とします。</li><li>・防水形複層塗材 E と複層塗材 S i はどちらもゆず肌仕上げとします。</li></ul> |
| 2     | —                   | 以下 余白  |  |
| 3     | —                   |  |  |

(工事担当課：教育施設 課)