質問回答書

令和4年6月1日

1. 入札締切日 令和4年6月13日
2. 工事番号 公水建配第1号
3. 工事名 配水管布設工事
4. 工事場所 長岡市 蓮瀉町ほか 地内

質問事項（具体的に記入すること）

質問No.	図面No.	質疑事項	回答
1		足場工は別途工事でお考えでしょうか。	橋りょう添架部の水管橋の施工において、別途工事（橋りょう上部工工事）で設置予定の仮設足場を使用することを想定しています。
2		出水時期の施工は可能でしょうか。	橋りょう上部工工事との工程調整によりますが、基本的に河川区域内について出水期の施工は不可能です。
3		施工時期の考え方を教えてください。	出水期は河川区域外、非出水期は河川区域内の施工を想定していますが、河川管理者との協議並びに関連する道路工事及び橋りょう上部工工事等との工程調整により詳細な施工時期を決定します。
4		材料費は令和3年度単価（旧単価）、令和4年度単価（新単価）のどちらでしょうか。	材料費は令和3年度の単価になります。ただし、第1号明細表の摘要欄に「見積」と記載のあるもの及び第4号明細表の「耐震絶縁継手」については令和4年4月に見積徴収した単価を適用しています。

(工務課)