

質 問 回 答 書

令和 4 年 6 月 1 日

1. 入札締切日 令和 4 年 6 月 1 3 日
2. 工 事 番 号 建配 第 5 号
3. 工 事 名 送水管布設 工事
4. 工 事 場 所 長岡市 関原南 4 丁目ほか 地内

5. 質 問 事 項 (具体的に記入してください)

質問No.	図面No.	質 疑 事 項	回 答
1	—	施工第 0-0056 号内訳書には「カッタヘッド(デイスカッタ型) φ 600mm 粘性土・砂質土 【A】 【B】」と在りますが推進機械器具基礎単価表では見つけることができません。カッタヘッド(ピット型)でよろしいでしょうか。	そのとおりです。 カッタヘッド(デイスカッタ型)は表記の誤りであり、正しくはカッタヘッド(ピット型)です。変更設計時に表記を変更します。
2	—	施工第 0-0056 号内訳書には「ピンチ弁 φ 600mm 粘性土・砂質土 【A】 【B】 帯水砂層」と在りますが推進機械器具基礎単価表では見つけることができません。ピンチ弁呼び径 350~700 普通土、硬質土、滞水砂層でよろしいでしょうか。	そのとおりです。 粘性土・砂質土 【A】 【B】 帯水砂層は表記の誤りであり、正しくは普通土、硬質土、滞水砂層です。変更設計時に表記を変更します。
3	—	施工 第 0-0004 号内訳表ポンプ運転期間を教えてください。	ご質問は、施工第 0-0009 号内訳表のことと思われますが、その場合、運転期間は 15 日です。
4	—	施工 第 0-0022、0026、0027、0030 号内訳表の賃料期間を教えてください。	90 日以内です。
5	—	2.代価表（建配第 5 号）の内、水道事業実務必携によるものは長岡市の水道の積算と小数点以下の扱いなど同じ。それ以外は国土交通省の基準に従うと考えてよろしいでしょうか。	そのとおりです。
6	—	施工 第 0-0014 号内訳表の日数を教えてください。	2.2 日です。

(工事担当課：工務課)