

## 質 問 回 答 書 ⑦

令和4年6月7日

1. 入札締切日                    令和4年6月13日
2. 工事番号                    建配第5号
3. 工事名                      送水管布設工事
4. 工事場所                   長岡市 関原南4丁目ほか 地内

### 5. 質 問 事 項 (具体的に記入してください)

質問No.	図面No.	質 疑 事 項	回 答
1	—	施工第 0-0010 号内訳書の土被り長はいかほどですか。	薬液注入工図の発進立坑断面図に記載のとおり 0.9mです。
2	—	施工第 0-0011 号内訳書の土被り長はいかほどですか。	薬液注入工図の到達立坑断面図に記載のとおり 0.52mです。
3	—	施工 第0-0010 及び0.0011 号内訳表 のボーリングマシン (油圧式) 及び薬液注入施工機器 (薬液注入ポンプ) の数量は小数点以下 3 桁でしょうか、2 桁でしょうか。	小数点以下 3 桁です。

(工事担当課：工務課)