

質 問 回 答 書

令和4年6月1日

1. 入札締切日
- 令和 4 年 6 月 8 日
2. 工 事 番 号
- 教建経 第 16 号
3. 工 事 名
- 刈谷田中学校トイレ改修
- 工事
4. 工 事 場 所
- 長岡市吉水
- 地内

5. 質 問 事 項 (具体的に記入してください)

質問No.	図面No.	質 疑 事 項	回 答
1	A-04 A-18 20 A-22 24 A-33	WD-1 は撤去図には枠共撤去ですが 改修図及び建具表又特記仕様書・設計書には新 規木枠取付の記載が有りません。新規の仕様が 不明です。枠見込み及び D 寸法・材種が不明で す。ご指示ください。	新規木枠取付の仕様は、枠見込み:210mm、D 寸法:25mm、材種:タモ集成材となります。
2	A-04 A-28 29 A-33	WD-2 は撤去図には枠共撤去ですが 改修図及び建具表又特記仕様書・設計書には新 規木枠取付の記載が有りません。新規の仕様が 不明です。枠見込み及び D 寸法・材種が不明で す。ご指示ください。	新規木枠取付の仕様は、枠見込み:210mm、D 寸法:25mm、材種:タモ集成材となります。

(工事担当課： 教育委員会教育部教育施設 課)