

質 問 回 答 書

令和4年 6月 16日

1. 入札締切日 令和4年 6月 28日
2. 工事番号 建配第6号
3. 工事名 送水管布設工事
4. 工事場所 長岡市 関原町1丁目ほか 地内

5. 質 問 事 項 (具体的に記入すること)

質問No.	図面No.	質 疑 事 項	回 答
1	—	代価表 55号内訳表 推進機械器具損料において、標準ケーシング&スクリュー、カッターヘッド(ディスクカッタ型)、ピンチ弁の規格が礫質土・玉石混り土【A・B】となっています。巨石混り礫質土【E】の間違いではないでしょうか。	ボーリング結果により土質を選定しており、推進工事用機械器具等損料率参考資料(2021年度版)では、適用土質が礫質土・玉石混り土【A・B】となりますので、間違いではありません。
2	—	スクラップは諸経費の対象外でしょうか。	諸経費の対象です。

(工事担当課:長岡市 工務課)