

質 問 回 答 書 ③

令和 4 年 6 月 29 日

1. 入札締切日 令和 4 年 7 月 6 日
2. 工 事 番 号 教建経第 5 号
3. 工 事 名 脇野町小学校冷暖房設備改修工事
4. 工 事 場 所 長岡市脇野町 地内
5. 質 問 事 項 (具体的に記入してください)

質問No.	図面No.	質 疑 事 項	回 答
1	M-5	FF 暖房機付属品のバックガードについて仕様をお教えます。	バックガード(背面カバー)FH-2、FH-3 についてはメーカーオプション品とし、それ以外はメーカー機器標準付属品としています。
2	M-7～12	図面には新設配管と既設配管の接続位置が示されておりますが、内訳書には切断・接続費などの記載がありません。設計変更対象でしょうか。	内訳書冷暖房配管設備撤去費に計上しています。
3	M-27	GHP-5-1 用鉄骨ブラケットの仕様をお教えます。	L アングル 6・50 亜鉛溶融メッキ仕上げです。

(工事担当課：教育施設課)