

## 質 問 回 答 書 ④

令和 4 年 6 月 29 日

1. 入札締切日 令和 4 年 7 月 6 日
2. 工 事 番 号 教建経第 5 号
3. 工 事 名 脇野町小学校冷暖房設備改修工事
4. 工 事 場 所 長岡市脇野町 地内
5. 質 問 事 項 (具体的に記入してください)

質問No.	図面No.	質 疑 事 項	回 答
1	M-5 M-10	FF 暖房機の給排気トップガードの記載が ございませんが必要でしょうか。	不要です。
2	内訳明細書	直接工事費内訳明細書 P 7 冷媒用被覆銅 管(ガス管)38.1Φは断熱 20mm と考えてよ ろしいでしょうか。	そのとおりです。
3	M-10	図面 M-10【エアコン・FF 暖房機廻り 付 帯工事】に家具工事・内装仕上げ工事とあ りますが、詳細図がなく積算・見積ができ ません。詳細図または数量をご提示いた くことはできますでしょうか。	質問回答書②で回答しているとおりで す。

(工事担当課：教育施設課)