

質 問 回 答 書 ③

令和4年6月22日

1. 入札締切日 令和4年6月30日
2. 工事番号 教建経第4号
3. 工事名 大島小学校冷暖房設備改修工事
4. 工事場所 長岡市大島新町5丁目 地内
5. 質問事項 (具体的に記入してください)

質問No.	図面No.	質 疑 事 項	回 答
1	M-4	新設機器表(1)の ACP-1 の仕様欄にアクティブフィルターの記載がありません。内訳明細書の ACP-1 の単価についても、アクティブフィルターを含まない価格と考えてよろしいでしょうか。	アクティブフィルターを含んだ価格として下さい。
2	-	内訳明細書 P8(3.暖房設備)の延長給排気筒工事については材工共の単価でしょうか。機器表・図面等には延長給排気筒の長さ等の仕様の記載がありません。	材工共です。 M-20～M-24 の展開図を参照下さい。

(工事担当課：教育施設課)