

## 質 問 回 答 書 ②

令和4年6月22日

1. 入札締切日      令和      4 年      6 月      30 日
2. 工 事 番 号      教建経第 4 号
3. 工 事 名      大島小学校冷暖房設備改修工事
4. 工 事 場 所      長岡市大島新町 5 丁目    地内

### 5. 質 問 事 項 (具体的に記入してください)

質問No.	図面No.	質 疑 事 項	回      答
1	内訳書 表紙	暖房機は正式発注して約 3 ヶ月、集中盤は 6 か月の納期です。又空調 GHP 機器も約 3 ヶ月の納期です。工期 180 日間の設定は入札後変更可能でしょうか。ご指導をお願い致します。	工期については機器の納期確定後、双方協議による対応とします。

(工事担当課：教育施設課)