

質 問 回 答 書 ①

令和4年7月28日

1. 入札締切日 令和4年8月17日
2. 工事番号 4道建橋修第3号
3. 工事名 橋りょう修繕 工事
4. 工事場所 長岡市新保3丁目ほか 地内

5. 質 問 事 項 (具体的に記入してください)

質問No.	図面No.	質 疑 事 項	回 答
1	—	撥水系表面保護工下の 表面含浸工(簡易清掃)及び表面含浸工(含 浸材塗布)の端数処理は整数止めよろし いでしょうか。	表面含浸工(簡易清掃)及び表面含浸工 (含浸材塗布)の端数処理は、物価資料 の表示単位に合わせ、小数第1位とし、 小数第2位を切り捨てます。

(工事担当課：道路建設課)