

質 問 回 答 書②

令和4年8月2日

1. 入札締切日 令和4年8月17日
2. 工事番号 4道建橋修第3号
3. 工事名 橋りょう修繕工事
4. 工事場所 長岡市 新保3丁目ほか地内

5. 質 問 事 項 (具体的に記入してください)

質問No.	図面No.	質 疑 事 項	回 答
1	—	施工 第 0-0038 号内訳表から第 0-0041 号内訳表において、足場材の搬入・搬出は一般用地内・河川高水敷部又は足場を設置する橋梁路面からのどちらを想定しておられますか。この条件による補正は行われていますか。	吊り足場工、吊り足場朝顔工（両側）、吊足場シート張防護工（朝顔部）、吊足場床面シート張防護工は、PC 橋補修用足場工の歩掛を採用しています。足場材の搬入・搬出は、橋梁路面からを想定しており、この条件による補正は行っていない。

(工事担当課：道路建設課)