

質 問 回 答 書

令和 4 年 8 月 12 日

1. 入札締切日 令和 4 年 8 月 25 日
2. 工 事 番 号 4 道建橋修第 1 号
3. 工 事 名 橋りょう下部工事
4. 工 事 場 所 長岡市松葉 1 丁目 地内

5. 質 問 事 項 (具体的に記入すること)

質問No.	図面No.	質 疑 事 項	回 答
1	—	施工第 85 号内訳表 切梁・腹起し設置・撤去について、火打ちブロック無で積算されていますが、図面では火打ちブロックがあるようです。このまま積算してよろしいでしょうか。また変更の対象となりますか。	火打ちブロックではなく、火打ち梁と火打ち受ピースの組合わせとしているため、切梁・腹起し設置・撤去について、火打ちブロック「無」の条件を選択しています。 よって、変更の対象としません。

(工事担当課：道路建設課)