

質 問 回 答 書

令和 4 年 8 月 1 6 日

- 1. 入札締切日 令和 4 年 8 月 23 日
- 2. 工 事 番 号 公下補東第 1 号
- 3. 工 事 名 公共下水道（污水管渠）工事
- 4. 工 事 場 所 長岡市 前島町 地内

5. 質 問 事 項（具体的に記入すること）

質問No.	図面No.	質 疑 事 項	回 答
1	—	施工第 16 号内訳表 推進工の日進量を教えてください。	6m/日です。
2	—	施工第 19 号内訳表 プラスワン推進機損料の日進量を教えてください。	6m/日です。
3	—	施工第 21 号内訳表 水注入工および排水工の日進量を教えてください。	6m/日です。
4	—	施工第 47 号内訳表 機械投入埋戻工において、積算条件では購入土となっています。土場名等教えてください。	しなの産業㈱の草生津改良土プラントです。

（工事担当課：下水道課 ）