

質 問 回 答 書 ②

令和 4 年 8 月 1 6 日

1. 入札締切日 令和 4 年 8 月 2 3 日
2. 工 事 番 号 公下補東 第 1 号
3. 工 事 名 公共下水道（污水管渠） 工事
4. 工 事 場 所 長岡市 前島町 地内

5. 質 問 事 項（具体的に記入してください）

質問No.	図面No.	質 疑 事 項	回 答
1	—	施工第 13 号表 砂 再生 は無代、製品のどちらでしょうか。製品の場合、規格の詳細を教えてください。	改良土（最大粒径 20mm 以下） 草生津改良土プラントです。
2		施工第 17 号内訳表 発動発電機 F0003 は機械損料算定表の 13 欄でしょうか。	そのとおりです。
3	—	施工第 18 号内訳表 クレーン装置付トラック 4 t 車 2.9 t 吊は機械損料算定表の 13 欄でしょうか。	そのとおりです。
4	—	施工第 47 号内訳表 購入土の詳細を教えてください。	改良土（最大粒径 75mm 以下） 草生津改良土プラントです。
5	—	施工第 55 号内訳表 生コンクリートの規格の詳細を教えてください。	単価根拠一覧表にある超速硬コンクリート（昼間）です。
6		施工第 59 号内訳表 コンクリート廃材引取料金の処分先を教えてください。	(株)新潟ゼーゼル工業です。
7	—	施工第 101 号内訳表 条件、作業内容 ①既設管と連結して給水車不要でよいでしょうか。 ②通水調査距離 500m/日で良いでしょうか	①既設管と連結せず給水車で注水する場合です。 ②通水調査距離 1000m/日です。

（工事担当課：下水道課）