

質 問 回 答 書 ②

令和4年9月5日

1. 入札締切日 令和 4 年 9 月 1 5 日
2. 工 事 番 号 道改・栃第3号
3. 工 事 名 橋りょう下部工事
4. 工 事 場 所 長岡市西野俣 地内

5. 質 問 事 項（具体的に記入すること）

質問No.	図面No.	質 疑 事 項	回 答
1	—	施工第 60 号内訳表について 本工事内訳表には切梁・腹起し設置・撤去とありますが施工内訳表には作業区分、設置とあります。撤去の計上は無いでしょうか。	撤去の計上はありません。 受注後、設計変更の対象とします。
2	—	施工第 60 号、61 号内訳表について 「火打ちブロック無し」とありますが図面から火打ちブロックの計上があるものと思われます。設計変更の対象でしょうか。	火打ち梁と受ピースの組合せとして いるため、火打ちブロックを計上して いません。 よって、設計変更の対象としません。

（工事担当課：栃尾支所農林・建設課）