

質 問 回 答 書

令和 4 年 9 月 12 日

1. 入札締切日 令和 4 年 9 月 15 日
2. 工 事 番 号 4 特処補小第 1 号
3. 工 事 名 小国浄化センター反応タンク機械設備更新工事
4. 工 事 場 所 長岡市小国町法坂 地内

5. 質 問 事 項 (具体的に記入してください)

質問No.	図面No.	質 疑 事 項	回 答
1	—	今回の施工範囲において、防食補修箇所はありますでしょうか。補修箇所が有る場合、補修箇所と範囲、及び防食塗装の種類をご教示願います。	防食補修箇所はありません。
2	—	【施工条件総括表】Ⅲ公害関係において、“6 その他(水替工)” の欄に●印がありませんので、本工事において、各OD槽の水抜き(排水)・水張り作業は発注者様にて対応して頂けると考えてよろしいでしょうか。	発注者にて対応します。
3	—	本工事において、施工対象3池のうち、1池ずつ施工となりますか。2池同時施工は可能でしょうか。	1池ずつ施工を考えています。

(工事担当課： 下水道課)