

質 問 回 答 書

令和4年9月14日

1. 入札締切日 令和4年9月20日
2. 工事番号 4活建第13号
3. 工事名 地下道（上屋）新設 工事
4. 工事場所 長岡市越路中沢 地内

5. 質 問 事 項（具体的に記入してください）

質問No.	図面No.	質 疑 事 項	回 答
1	k-01	機械器具損料に含まれる鉄骨建て方用のクレーンは何トン用で設定されているかお聞かせ願います。	積算上、クレーンのトン数の設定はしておりません。鉄骨の設計数量に基づき見積を参考に計上しています。
2	k-01	除雪費が共通仮設費に計上されていますが、積算基準の方法として何を参考に設定価格を決めているのか教えていただきたいです。	新潟県独自の基準に基づき設定しています。なお、基準については非公開です。
3	k-01	除雪費を計算するにあたり、場外排雪処分なのか、バリケードの外に押し出す形の除雪でもよいのか、土木工事で借りている田んぼがあり、そういったところに排雪できるのか等教えていただきたいです。	あくまで施工に支障となる範囲から、外に押し出す程度の除雪を前提に計上しています。
4	k-01	除雪費を計算するにあたり、工期末までに除雪用の重機（ブル）の出動が何回予想される設定なのか、それは地域別で決まりがあるのか教えていただきたいです。（この現場にかかわらず、長岡市の入札全般の共通事項）設定価格があるならば教えていただきたいです。	新潟県独自の基準に基づき設定しています。なお、基準については非公開です。
5	A-04	塗装工事さび止め塗料塗りの項目についてですが、鉄骨市場が大変込み合っており鉄鋼面の DP 塗り下処理としてサトブラストもしくはショットブラスト処理が必要になってくるのですが、工場にて砂吹付してからプライ	質疑内容については、協議の対象とします。なお、材料納期やそれに係る経費を踏まえて柔軟に協議いたします。

		<p>マ-を塗り、乾かしてからさび止めを塗る工程が必要になり、数日間材料を広げておく場所がありません。下処理をさび止め塗りから亜鉛めっき処理に契約後価格変更なしで変更していただくことは可能でしょうか。</p>	
--	--	--	--

(工事担当課：都市施設整備課)