

質 問 回 答 書

令和 4 年 9 月 7 日

- 1. 入札締切日 令和 4 年 9 月 9 日
- 2. 工 事 番 号 公更補東経第 2 号
- 3. 工 事 名 管渠更生（合流管渠）工事
- 4. 工 事 場 所 長岡市南町 3 丁目ほか 地内

5. 質 問 事 項（具体的に記入してください）

質問No.	図面No.	質 疑 事 項	回 答
1	—	配置技術者のその他の要件事項として、管更生の専門技術を習得した主任技術者の配置と明記されていますが、ダンビー工法の習得も満たしていますか。	自立管工法（反転・形成工法）の専門技術のため、複合管工法（ダンビー工法等）は要件を満たしていません。

（工事担当課：下水道課）