

# 質 問 回 答 書

令和 4 年 9 月 7 日

1. 入札締切日 令和 4 年 9 月 22 日  
2. 工事番号 建施 第 15 号  
3. 工事名 上除配水池送水管分岐 工事  
4. 工事場所 長岡市 大字日越 地内

## 5. 質 問 事 項 (具体的に記入してください)

| 質問No. | 図面No. | 質 疑 事 項                                                                                                                                 | 回 答                                                              |
|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 1     | —     | 第 2 号明細表 建築コスト、建築施工単価は 2022 春号でしょうか。<br>コンクリート金鰻仕上げ の算出元と床、壁等ありますが算出方法を教えてください。<br>トラップ設置工、土木積算 (第 4 号内訳表) 足掛金物は県単価コード TN4588 でよいでしょうか。 | その通りです。<br><br>建築改修 床コンクリート直均し仕上げを採用しています。<br>県単価を採用しています。       |
| 2     |       | 施工第 14 号表 材質はアルミ以外でしょうか。                                                                                                                | 図面番号 18 に記載の人孔蓋で材質は FRP 製です。                                     |
| 3     | —     | 施工第 78 号表 施工規模は 10 m <sup>3</sup> 以上、未満のどちらでしょうか。                                                                                       | 積算に当たり施工規模による条件はありません。<br>なお、数量は第 11 号明細表の 27 m <sup>3</sup> です。 |

(工事担当課：浄水課)