

質 問 回 答 書 ⑤

令和4年9月16日

1. 入札締切日 令和 4 年 9 月 22 日
2. 工 事 番 号 建施 第 15 号
3. 工 事 名 上除配水池送水管分岐工事
4. 工 事 場 所 長岡市 大字日越 地内

5. 質 問 事 項 (具体的に記入すること)

質問No.	図面No.	質 疑 事 項	回 答
1	—	第2号明細書表の2・コンクリート金鋺仕上げの単価は令和4年度の単価ですか。	その通りです。
2	—	第2号明細書表の2・円形型枠の単価は物価資料最安値ですか。規格かメーカーを教えてください。	建設物価、積算資料の平均です。 規格は φ50×T2.2×L4000(mm)です。
3	—	第3号明細書表の2・ニップル(PD・VD用)エルボ(PD・VD用)は建設物価にはありませんが、積算資料の金額でよいですか。	建設物価「ねじ込み可鍛铸铁製管継手(内外面樹脂コーティング)」を採用しています。
4	—	第3号明細書表の2・逆止め弁とスリースバルブは給水用ですか。	給水用ではありません。
5	—	第36号表.第37号表.第73号表のメカニカル継手工は割増補正がありますか。	割増補正はありません。

(工事担当課：浄水課)