

# 質問回答書

令和4年10月13日

1. 入札締切日 令和4年10月17日
2. 工事番号 4公ボ補 第2号
3. 工事名 平島中継ポンプ場電気設備更新 工事
4. 工事場所 長岡市 今井3丁目 地内

## 5. 質問事項 (具体的に記入してください)

| 質問No. | 図面No.             | 質疑事項  | 回答   |
|-------|-------------------|---|--|
| 1     | E-20              | 新設における配線表が記載されておりますが、その配線内容別（ころがし・管内等）数量内訳書についてご教示願います。   | 配線内容及びルートにつきましては図面 E-07,09,10,11 より読み取るようお願いします。 |
| 2     | 設計書<br>第8号<br>明細書 | 電工における撤去が記載されておりますが、その数量内訳書がございましたらご教示願います。   | 人工の数量は公表しておりません。                                 |
| 3     | 設計書<br>第8号<br>明細書 | 配管工における撤去が記載されておりますが、その数量内訳書がございましたらご教示願います。  | 人工の数量は公表しておりません。                                 |
| 4     | 設計書<br>第9号<br>明細書 | 機器据付や単体調整および組合せ試験に関する内訳集計表がございましたらご教示願います。  | 人工の数量は公表しておりません。                                 |
| 5     | —                 | 特記仕様書／機器一般仕様書に日本下水道事業団／電気設備工事一般仕様書準拠とあり、同団電気設備工事必携／発電機には単体試験項目の記載ありますが、「最大電圧降下特性試験」「過電流耐力試験」につきましては「型式試験」としたく確認をお願いします。 | 受注後、協議により決定します。                                  |
| 6     | E-02              | 本件は低圧2回線受電ですが、単線結線図の負荷容量に係数を掛け、順番に足し込んで行くと表記負荷だけで契約電力が50kWを超えます。(高圧電力契約)<br>念の為、契約種別の確認をお願いします。                         | 低圧電力46kW契約です。                                    |

(工事担当課：下水道課)