

質 問 回 答 書

令和4年12月14日

1. 入札締切日 令和4年12月20日
2. 工事番号 建受第4号
3. 工事名 配水管移設 工事
4. 工事場所 長岡市青葉台1丁目 地内
5. 質問事項 (具体的に記入すること)

質問No.	図面No.	質 疑 事 項	回 答
1		第46号表 ポリエチレン管据付工の歩掛が水道事業実務必携にはφ50mmまでしかありません。φ150mmは水道必携内の他の製品の引用でしょうか。算出方法を教えてください。	水道事業実務必携第6節ポリエチレン管布設工、2-6-2 ポリエチレン管(融着接合(EF 接合))布設工を使用し算出してください。

(工事担当課：工務課)