

質 問 回 答 書 ①

令和 5 年 1 月 2 0 日

1. 入札締切日 令和 5 年 1 月 2 7 日
2. 工 事 番 号 河改第 3 号
3. 工 事 名 河川改修工事 工事
4. 工 事 場 所 長岡市浦瀬町 地内

5. 質 問 事 項 (具体的に記入してください)

質問No.	図面No.	質 疑 事 項	回 答
1	—	施工 第 0-0030 号内訳表には令和 4 年度新潟県農地部積算(土木工事)瀝青材散布工準用と在りますが、S0501 でよろしいでしょうか。	よろしいです。
2	—	S0501 での基準数量は 100m ² となっていますが、設計書では 100m ³ となっています。換算方法を教えてください。	瀝青材散布の施工単位について、m ² と表記すべきところ m ³ となっております。m ² で読み換え、積算してください。なお、瀝青材散布面積については、敷砂利面積における擦付け区間のみとし、全体面積の 1 割を計上しています。

(工事担当課：河川港湾課)